

Data: 15 luglio 2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società **Vaillant Group Italia Spa per il brand VAILLANT**, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ **III 3 A – Pompe di calore elettriche** elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²


- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di caloreUNI EN 16147 ☐**III.G) Microcogeneratori**☐Rappresentante legale **Dott. Paolo Curati**

Firma



¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Note
8000051023	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	143	3,65	Media temperatura
8000051023	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	196	4,97	Bassa temperatura
8000051024	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	6	SI	143	3,64	Media temperatura
8000051024	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	6	SI	190	4,83	Bassa temperatura
8000051025	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	142	3,62	Media temperatura
8000051025	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	196	4,98	Bassa temperatura
8000051026	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,85	Media temperatura
8000051026	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	202	5,12	Bassa temperatura
8000051027	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,86	Media temperatura
8000051027	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	202	5,13	Bassa temperatura
8000051028	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	155	3,94	Media temperatura
8000051028	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	205	5,20	Bassa temperatura
8000051029	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	151	3,85	Media temperatura
8000051029	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	202	5,12	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
8000051006	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VWZ MEH 97/7	8000024566	5	SI	144	3,68	Media temperatura
8000051006	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VWZ MEH 97/7	8000024566	5	SI	193	4,90	Bassa temperatura
8000051007	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VWZ MEH 97/7	8000024566	6	SI	145	3,70	Media temperatura
8000051007	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VWZ MEH 97/7	8000024566	6	SI	190	4,80	Bassa temperatura
8000051008	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VWZ MEH 97/7	8000024566	7	SI	146	3,73	Media temperatura
8000051008	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VWZ MEH 97/7	8000024566	7	SI	198	5,00	Bassa temperatura
8000051009	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	156	3,96	Media temperatura
8000051009	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	210	5,33	Bassa temperatura
8000051021	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	157	4,00	Media temperatura
8000051021	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	210	5,33	Bassa temperatura
8000051010	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	156	3,96	Media temperatura
8000051010	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	210	5,33	Bassa temperatura
8000051022	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	156	3,96	Media temperatura
8000051022	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	208	5,30	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
8000050965	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	144	3,68	Media temperatura
8000050965	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	193	4,90	Bassa temperatura
8000050994	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VIH QW 190/7 E	8000024601	6	SI	145	3,70	Media temperatura
8000050994	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VIH QW 190/7 E	8000024601	6	SI	190	4,80	Bassa temperatura
8000050995	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	146	3,73	Media temperatura
8000050995	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	198	5,00	Bassa temperatura
8000050996	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	156	3,96	Media temperatura
8000050996	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	210	5,33	Bassa temperatura
8000050999	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	157	4,00	Media temperatura
8000050999	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	210	5,33	Bassa temperatura
8000050997	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	156	3,96	Media temperatura
8000050997	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	210	5,33	Bassa temperatura
8000051000	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	156	3,96	Media temperatura
8000051000	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	208	5,30	Bassa temperatura

ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Note
8000050944	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	145	3,70	Media temperatura
8000050944	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	198	5,01	Bassa temperatura
8000050960	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	142	3,62	Media temperatura
8000050960	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	192	4,87	Bassa temperatura
8000050962	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	150	3,81	Media temperatura
8000050962	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	201	5,09	Bassa temperatura
8000050949	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	144	3,67	Media temperatura
8000050949	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	193	4,89	Bassa temperatura
8000050963	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,84	Media temperatura
8000050963	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	201	5,09	Bassa temperatura
8000050964	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	143	3,66	Media temperatura
8000050964	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	194	4,99	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Note
8000053252	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	143	3,65	Media temperatura
8000053252	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	187	4,75	Bassa temperatura
8000053253	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	142	3,62	Media temperatura
8000053253	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	185	4,70	Bassa temperatura
8000053254	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	141	3,59	Media temperatura
8000053254	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	191	4,84	Bassa temperatura
8000053255	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	141	3,59	Media temperatura
8000053255	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	191	4,84	Bassa temperatura
8000053262	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	143	3,64	Media temperatura
8000053262	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	192	4,88	Bassa temperatura
8000053263	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	143	3,64	Media temperatura
8000053263	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	192	4,88	Bassa temperatura

ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
0010038582	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	5	SI	130	3,33	Media temperatura
0010038582	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	4	SI	177	4,5	Bassa temperatura
0010038583	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	6	SI	136	3,47	Media temperatura
0010038583	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	7	SI	186	4,71	Bassa temperatura
0010038584	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	6	SI	135	3,44	Media temperatura
0010038584	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	7	SI	187	4,75	Bassa temperatura
0010038585	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	10	SI	144	3,67	Media temperatura
0010038585	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	9	SI	200	5,07	Bassa temperatura
0010038586	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	10	SI	144	3,67	Media temperatura
0010038586	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	9	SI	200	5,06	Bassa temperatura
0010038587	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	12	SI	143	3,66	Media temperatura
0010038587	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	13	SI	187	4,74	Bassa temperatura
0010038588	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	12	SI	143	3,65	Media temperatura
0010038588	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	13	SI	186	4,73	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
0010038574	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	5	SI	123	3,15	Media temperatura
0010038574	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	4	SI	170	4,32	Bassa temperatura
0010038575	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	6	SI	128	3,28	Media temperatura
0010038575	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	7	SI	179	4,55	Bassa temperatura
0010038576	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	6	SI	128	3,28	Media temperatura
0010038576	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	7	SI	179	4,55	Bassa temperatura
0010038577	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	10	SI	142	3,63	Media temperatura
0010038577	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	9	SI	191	4,85	Bassa temperatura
0010038578	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	10	SI	142	3,63	Media temperatura
0010038578	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	9	SI	191	4,85	Bassa temperatura
0010038579	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	12	SI	138	3,53	Media temperatura
0010038579	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	13	SI	187	4,75	Bassa temperatura
0010038580	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	12	SI	138	3,53	Media temperatura
0010038580	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	13	SI	186	4,75	Bassa temperatura

ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
0010038560	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	5	SI	123	3,15	Media temperatura
0010038560	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	4	SI	170	4,32	Bassa temperatura
0010038562	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	6	SI	128	3,28	Media temperatura
0010038562	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	7	SI	179	4,55	Bassa temperatura
0010038564	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	6	SI	128	3,28	Media temperatura
0010038564	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	7	SI	179	4,55	Bassa temperatura
0010038566	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	10	SI	142	3,63	Media temperatura
0010038566	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	9	SI	191	4,85	Bassa temperatura
0010038570	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	00100216443	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	12	SI	138	3,53	Media temperatura
0010038570	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	13	SI	187	4,75	Bassa temperatura
0010038568	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	10	SI	142	3,63	Media temperatura
0010038568	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	9	SI	191	4,85	Bassa temperatura
0010038572	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	12	SI	138	3,53	Media temperatura
0010038572	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	13	SI	186	4,75	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
0010038559	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	5	SI	123	3,15	Media temperatura
0010038559	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	4	SI	170	4,32	Bassa temperatura
0010038561	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	6	SI	128	3,28	Media temperatura
0010038561	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	7	SI	179	4,55	Bassa temperatura
0010038563	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	6	SI	128	3,28	Media temperatura
0010038563	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	7	SI	179	4,55	Bassa temperatura
0010038565	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	10	SI	142	3,63	Media temperatura
0010038565	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	9	SI	191	4,85	Bassa temperatura
0010038569	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	00100216443	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	12	SI	138	3,53	Media temperatura
0010038569	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	13	SI	187	4,75	Bassa temperatura
0010038567	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	10	SI	142	3,63	Media temperatura
0010038567	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	9	SI	191	4,85	Bassa temperatura
0010038571	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	12	SI	138	3,53	Media temperatura
0010038571	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	13	SI	186	4,75	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
8000016265	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	133	3,41	Media temperatura
8000016265	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	182	4,62	Bassa temperatura
8000016266	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	136	3,46	Media temperatura
8000016266	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	181	4,61	Bassa temperatura
8000016267	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	131	3,34	Media temperatura
8000016267	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	7	SI	175	4,46	Bassa temperatura
8000016268	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	130	3,34	Media temperatura
8000016268	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	178	4,51	Bassa temperatura
8000016269	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	133	3,41	Media temperatura
8000016269	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	182	4,62	Bassa temperatura
8000016270	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	136	3,46	Media temperatura
8000016270	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	181	4,61	Bassa temperatura
8000016281	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	131	3,34	Media temperatura
8000016281	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	7	SI	175	4,46	Bassa temperatura
8000016282	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	130	3,34	Media temperatura
8000016282	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	178	4,51	Bassa temperatura

ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
8000016283	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	133	3,41	Media temperatura
8000016283	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	182	4,62	Bassa temperatura
8000016284	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	136	3,46	Media temperatura
8000016284	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	181	4,61	Bassa temperatura
8000016285	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	131	3,34	Media temperatura
8000016285	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	7	SI	175	4,46	Bassa temperatura
8000016286	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	130	3,34	Media temperatura
8000016286	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	178	4,51	Bassa temperatura
8000016287	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	3	SI	134	3,41	Media temperatura
8000016287	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	182	4,63	Bassa temperatura
8000016288	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	136	3,47	Media temperatura
8000016288	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	182	4,62	Bassa temperatura
8000016289	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	7	SI	130	3,33	Media temperatura
8000016289	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	6	SI	175	4,45	Bassa temperatura
8000016290	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	7	SI	130	3,33	Media temperatura
8000016290	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	6	SI	177	4,51	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
0010038589	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	4	SI	130	3,33	Media temperatura
0010038589	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	4	SI	185	4,70	Bassa temperatura
0010038590	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	5	SI	135	3,46	Media temperatura
0010038590	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	5	SI	175	4,44	Bassa temperatura
0010038591	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	uniTOWER Split VWL 88/5 IS	0010034195	6	SI	133	3,39	Media temperatura
0010038591	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	uniTOWER Split VWL 88/5 IS	0010034195	7	SI	173	4,40	Bassa temperatura
0010038592	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	10	SI	128	3,28	Media temperatura
0010038592	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	12	SI	180	4,58	Bassa temperatura
0010038593	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	11	SI	133	3,39	Media temperatura
0010038593	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	14	SI	175	4,45	Bassa temperatura
0010038594	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	11	SI	133	3,38	Media temperatura
0010038594	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	14	SI	175	4,45	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
0010038595	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	4	SI	130	3,33	Media temperatura
0010038595	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	4	SI	185	4,70	Bassa temperatura
0010038596	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	5	SI	135	3,46	Media temperatura
0010038596	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	5	SI	175	4,44	Bassa temperatura
0010038597	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	Modulo Murale Split VWL 87/5 IS	0010034192	6	SI	139	3,39	Media temperatura
0010038597	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	Modulo Murale Split VWL 87/5 IS	0010034192	7	SI	173	4,40	Bassa temperatura
0010038598	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	10	SI	128	3,28	Media temperatura
0010038598	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	12	SI	180	4,58	Bassa temperatura
0010038599	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	11	SI	133	3,39	Media temperatura
0010038599	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	14	SI	175	4,45	Bassa temperatura
0010038600	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	11	SI	133	3,38	Media temperatura
0010038600	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	14	SI	175	4,45	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	Note
8000032831	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	4	SI	129	3,31	Media temperatura
8000032831	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	3	SI	188	4,79	Bassa temperatura
8000032832	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	4	SI	129	3,3	Media temperatura
8000032832	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	5	SI	192	4,87	Bassa temperatura
8000032833	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS S1	0010039617	6	SI	142	3,63	Media temperatura
8000032833	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS S1	0010039617	7	SI	203	5,15	Bassa temperatura
8000032826	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	4	SI	129	3,31	Media temperatura
8000032826	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	3	SI	188	4,79	Bassa temperatura
8000032828	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	4	SI	129	3,3	Media temperatura
8000032828	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	5	SI	192	4,87	Bassa temperatura
8000032820	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS	0010039582	6	SI	142	3,63	Media temperatura
8000032820	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS	0010039582	7	SI	203	5,15	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Note
8000032816	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	4	SI	129	3,31	Media temperatura
8000032816	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	3	SI	188	4,79	Bassa temperatura
8000032817	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	4	SI	129	3,3	Media temperatura
8000032817	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	5	SI	192	4,87	Bassa temperatura
8000032818	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS	0010039421	6	SI	142	3,63	Media temperatura
8000032818	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS	0010039421	7	SI	203	5,15	Bassa temperatura
8000032883	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	4	SI	121	3,1	Media temperatura
8000032883	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	3	SI	171	4,36	Bassa temperatura
8000032884	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	4	SI	121	3,1	Media temperatura
8000032884	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	5	SI	177	4,5	Bassa temperatura
8000032885	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS C2	0010039466	6	SI	135	3,44	Media temperatura
8000032885	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS C2	0010039466	7	SI	190	4,83	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

Codice Kit	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Note
N.D	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	VWZ AI	0020117049	4	SI	129	3,31	Media temperatura
N.D	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	VWZ AI	0020117049	3	SI	188	4,79	Bassa temperatura
N.D	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	VWZ AI	0020117049	4	SI	129	3,3	Media temperatura
N.D	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	VWZ AI	0020117049	5	SI	192	4,87	Bassa temperatura
0020237936	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	4	SI	119	3,05	Media temperatura
0020237936	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	6	SI	149	3,79	Bassa temperatura
0020237938	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	4	SI	120	3,07	Media temperatura
0020237938	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	6	SI	153	3,90	Bassa temperatura
0020237937	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	4	SI	119	3,05	Media temperatura
0020237937	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	6	SI	149	3,79	Bassa temperatura
0020237939	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	4	SI	120	3,07	Media temperatura
0020237939	elettrica	Aria/acqua	Vaillant	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	6	SI	153	3,90	Bassa temperatura



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)

MONOSPLIT									
Modello	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Codice Unità Esterna	Codice Unità Interna	Pdesign [kW _i]	Presenza inverter	η _s	SCOP
VAIH 1-025 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010044027	0010044046	3,00	SI	204	5,10
VAIH 1-035 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010044028	0010044047	3,20	SI	204	5,10
VAIH 1-050 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010044029	0010044048	4,20	SI	172	4,30
VAIL 1-025 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010044011	0010044030	2,50	SI	160	4,00
VAIL 1-030 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010044012	0010044031	2,70	SI	160	4,00
VAIB1-025WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010699	8000010695	2,70	SI	180	4,50
VAIB1-035WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010705	8000010690	3,20	SI	164	4,10
VAIB1-050WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010693	8000010703	4,10	SI	168	4,20
VAIB1-065WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010706	8000010708	5,60	SI	168	4,20
VAIP 1-025 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010663	8000010685	2,70	SI	184	4,60
VAIP 1-035 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010668	8000010686	3,20	SI	184	4,60
VAIP 1-050 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010673	8000010687	4,10	SI	184	4,60
VAIP 1-065 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010670	8000010679	5,60	SI	184	4,60
VAI5-025 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010022645	0010022692	2,80	SI	184	4,60
VAI5-035 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010022646	0010022693	3,20	SI	176	4,40
VAI5-050 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010022647	0010022694	4,60	SI	164	4,10
VAI5-065 WN	elettrica	Aria/aria	Vaillant	0010022648	0010022695	7,10	SI	160	4,00



ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)

MULTISPLIT								
Modello	Tipologia PdC	Tipologia scambio	Marca	Codice Unità Esterna	Pdesign [kW _t]	Presenza inverter	ηs	SCOP
VAM1-040A2NO	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010723	3,7	SI	160	4
VAM1-050A2NO	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010717	4,1	SI	160	4
VAM1-070A3NO	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010724	6,1	SI	152	3,8
VAM1-080A4NO	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010719	6,7	SI	160	4
VAM1-120A5NO	elettrica	Aria/aria	Vaillant	8000010712	10,8	SI	160	4

