

Milano, Luglio 2026


Vaillant Group Italia S.p.A. dichiara che:

le pompe di calore elettriche aria/acqua a marchio **VAILLANT** di seguito elencate, presentano valori di efficienza energetica media stagionale ($\eta_s\%$) e di SCOP rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 199 (*Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento*) aggiornato con D. Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 e, pertanto, possono beneficiare delle detrazioni fiscali di cui alla Legge 296/2006 (c.d. Ecobonus) e art. 16n.d.bis DPR 917/86 (c.d. Bonus Casa).

Vaillant Group Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Paolo Curati



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000051023	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	143	3,65	4,35	4,76	4,81	n.d.	Media temperatura
8000051023	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	196	4,97	4,35	4,76	4,81	n.d.	Bassa temperatura
8000051024	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	6	SI	143	3,64	5,37	4,55	4,3	n.d.	Media temperatura
8000051024	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	6	SI	190	4,83	5,37	4,55	4,3	n.d.	Bassa temperatura
8000051025	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	142	3,62	7,13	4,54	4,35	n.d.	Media temperatura
8000051025	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	196	4,98	7,13	4,54	4,35	n.d.	Bassa temperatura
8000051026	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,85	11,84	4,82	5,03	n.d.	Media temperatura
8000051026	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	202	5,12	11,84	4,82	5,03	n.d.	Bassa temperatura
8000051027	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,86	11,84	4,82	5,03	n.d.	Media temperatura
8000051027	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	202	5,13	11,84	4,82	5,03	n.d.	Bassa temperatura
8000051028	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	155	3,94	14,15	4,12	4,3	n.d.	Media temperatura
8000051028	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	205	5,20	14,15	4,12	4,3	n.d.	Bassa temperatura
8000051029	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	151	3,85	14,15	4,12	4,3	n.d.	Media temperatura
8000051029	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	202	5,12	14,15	4,12	4,3	n.d.	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000051006	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VWZ MEH 97/7	8000024566	5	SI	144	3,68	4,35	4,76	4,81	n.d.	Media temperatura
8000051006	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VWZ MEH 97/7	8000024566	5	SI	193	4,90	4,35	4,76	4,81	n.d.	Bassa temperatura
8000051007	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VWZ MEH 97/7	8000024566	6	SI	145	3,70	5,37	4,55	4,3	n.d.	Media temperatura
8000051007	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VWZ MEH 97/7	8000024566	6	SI	190	4,80	5,37	4,55	4,3	n.d.	Bassa temperatura
8000051008	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VWZ MEH 97/7	8000024566	7	SI	146	3,73	7,13	4,54	4,35	n.d.	Media temperatura
8000051008	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VWZ MEH 97/7	8000024566	7	SI	198	5,00	7,13	4,54	4,35	n.d.	Bassa temperatura
8000051009	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	156	3,96	11,84	4,82	5,03	n.d.	Media temperatura
8000051009	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	210	5,33	11,84	4,82	5,03	n.d.	Bassa temperatura
8000051021	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	157	4,00	14,15	4,12	4,3	n.d.	Media temperatura
8000051021	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	210	5,33	14,15	4,12	4,3	n.d.	Bassa temperatura
8000051010	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	156	3,96	11,84	4,82	5,03	n.d.	Media temperatura
8000051010	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	210	5,33	11,84	4,82	5,03	n.d.	Bassa temperatura
8000051022	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	156	3,96	14,15	4,12	4,3	n.d.	Media temperatura
8000051022	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	208	5,30	14,15	4,12	4,3	n.d.	Bassa temperatura



¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18

ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000050965	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	144	3,68	4,35	4,76	4,81	n.d.	Media temperatura
8000050965	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	193	4,90	4,35	4,76	4,81	n.d.	Bassa temperatura
8000050994	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VIH QW 190/7 E	8000024601	6	SI	145	3,70	5,37	4,55	4,3	n.d.	Media temperatura
8000050994	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VIH QW 190/7 E	8000024601	6	SI	190	4,80	5,37	4,55	4,3	n.d.	Bassa temperatura
8000050995	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	146	3,73	7,13	4,54	4,35	n.d.	Media temperatura
8000050995	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	198	5,00	7,13	4,54	4,35	n.d.	Bassa temperatura
8000050996	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	156	3,96	11,84	4,82	5,03	n.d.	Media temperatura
8000050996	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	210	5,33	11,84	4,82	5,03	n.d.	Bassa temperatura
8000050999	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	157	4,00	14,15	4,12	4,3	n.d.	Media temperatura
8000050999	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	210	5,33	14,15	4,12	4,3	n.d.	Bassa temperatura
8000050997	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	156	3,96	11,84	4,82	5,03	n.d.	Media temperatura
8000050997	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	210	5,33	11,84	4,82	5,03	n.d.	Bassa temperatura
8000051000	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	156	3,96	14,15	4,12	4,3	n.d.	Media temperatura
8000051000	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	208	5,30	14,15	4,12	4,3	n.d.	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000050944	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	145	3,70	4,58	4,9	4,4	5,85	Media temperatura
8000050944	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	198	5,01	4,58	4,9	4,4	5,85	Bassa temperatura
8000050960	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	142	3,62	7,44	4,49	4,3	5,59	Media temperatura
8000050960	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	192	4,87	7,44	4,49	4,3	5,59	Bassa temperatura
8000050962	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	150	3,81	11,23	4,51	4	5,44	Media temperatura
8000050962	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	201	5,09	11,23	4,51	4	5,44	Bassa temperatura
8000050949	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	144	3,67	11,37	4,61	4	5,44	Media temperatura
8000050949	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	193	4,89	11,37	4,61	4	5,44	Bassa temperatura
8000050963	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,84	14,25	4,07	3,61	5,44	Media temperatura
8000050963	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	201	5,09	14,25	4,07	3,61	5,44	Bassa temperatura
8000050964	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	143	3,66	14,25	4,07	3,61	5,44	Media temperatura
8000050964	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	194	4,99	14,25	4,07	3,61	5,44	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000053252	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	143	3,65	4,58	4,9	4,4	5,85	Media temperatura
8000053252	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	187	4,75	4,58	4,9	4,4	5,85	Bassa temperatura
8000053253	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	142	3,62	7,44	4,49	4,3	5,59	Media temperatura
8000053253	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	185	4,70	7,44	4,49	4,3	5,59	Bassa temperatura
8000053254	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	141	3,59	11,23	4,51	4	5,44	Media temperatura
8000053254	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	191	4,84	11,23	4,51	4	5,44	Bassa temperatura
8000053255	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	141	3,59	11,37	4,61	4	5,44	Media temperatura
8000053255	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	191	4,84	11,37	4,61	4	5,44	Bassa temperatura
8000053262	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	143	3,64	14,25	4,07	3,61	5,44	Media temperatura
8000053262	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	192	4,88	14,25	4,07	3,61	5,44	Bassa temperatura
8000053263	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	143	3,64	14,25	4,07	3,61	5,44	Media temperatura
8000053263	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	192	4,88	14,25	4,07	3,61	5,44	Bassa temperatura



¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18

ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038582	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	5	SI	130	3,33	4,2	4,4	4,3	4,08	Media temperatura
0010038582	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	4	SI	177	4,5	4,2	4,4	4,3	4,08	Bassa temperatura
0010038583	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	6	SI	136	3,47	5,1	4,7	4,2	4,42	Media temperatura
0010038583	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	7	SI	186	4,71	5,1	4,7	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038584	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	6	SI	135	3,44	7,8	4,4	4,2	4,42	Media temperatura
0010038584	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	7	SI	187	4,75	7,8	4,4	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038585	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	10	SI	144	3,67	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038585	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	9	SI	200	5,07	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038586	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	10	SI	144	3,67	11,6	4,7	4,6	4,58	Media temperatura
0010038586	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	9	SI	200	5,06	11,6	4,7	4,6	4,58	Bassa temperatura
0010038587	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	12	SI	143	3,66	14,3	4,3	4,6	4,61	Media temperatura
0010038587	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	13	SI	187	4,74	14,3	4,3	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038588	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	12	SI	143	3,65	14,3	4,3	4,6	4,58	Media temperatura
0010038588	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	13	SI	186	4,73	14,3	4,3	4,6	4,58	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038574	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	5	SI	123	3,15	4,2	4,4	4,3	4,08	Media temperatura
0010038574	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	4	SI	170	4,32	4,2	4,4	4,3	4,08	Bassa temperatura
0010038575	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	6	SI	128	3,28	5,1	4,7	4,2	4,42	Media temperatura
0010038575	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	7	SI	179	4,55	5,1	4,7	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038576	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	6	SI	128	3,28	7,8	4,4	4,2	4,42	Media temperatura
0010038576	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	7	SI	179	4,55	7,8	4,4	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038577	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038577	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038578	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,58	Media temperatura
0010038578	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,58	Bassa temperatura
0010038579	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,61	Media temperatura
0010038579	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	13	SI	187	4,75	14,3	4,3	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038580	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,58	Media temperatura
0010038580	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	13	SI	186	4,75	14,3	4,3	4,6	4,58	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038560	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	5	SI	123	3,15	4,2	4,4	4,3	4,08	Media temperatura
0010038560	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	4	SI	170	4,32	4,2	4,4	4,3	4,08	Bassa temperatura
0010038562	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	6	SI	128	3,28	5,1	4,7	4,2	4,42	Media temperatura
0010038562	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	7	SI	179	4,55	5,1	4,7	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038564	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	6	SI	128	3,28	7,8	4,4	4,2	4,42	Media temperatura
0010038564	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	7	SI	179	4,55	7,8	4,4	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038566	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038566	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038570	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	00100216443	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,61	Media temperatura
0010038570	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	13	SI	187	4,75	14,3	4,3	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038568	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038568	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038572	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,58	Media temperatura
0010038572	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	13	SI	186	4,75	14,3	4,3	4,6	4,58	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW.]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038559	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	5	SI	123	3,15	4,2	4,4	4,3	4,08	Media temperatura
0010038559	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	4	SI	170	4,32	4,2	4,4	4,3	4,08	Bassa temperatura
0010038561	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	6	SI	128	3,28	5,1	4,7	4,2	4,42	Media temperatura
0010038561	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	7	SI	179	4,55	5,1	4,7	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038563	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	6	SI	128	3,28	7,8	4,4	4,2	4,42	Media temperatura
0010038563	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	7	SI	179	4,55	7,8	4,4	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038565	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038565	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038569	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	00100216443	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,61	Media temperatura
0010038569	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	13	SI	187	4,75	14,3	4,3	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038567	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038567	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038571	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,58	Media temperatura
0010038571	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	13	SI	186	4,75	14,3	4,3	4,6	4,58	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000016265	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	133	3,41	4,21	5,31	4,96	4,85	Media temperatura
8000016265	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	182	4,62	4,21	5,31	4,96	4,85	Bassa temperatura
8000016266	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	136	3,46	6,07	5,05	4,25	4,68	Media temperatura
8000016266	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	181	4,61	6,07	5,05	4,25	4,68	Bassa temperatura
8000016267	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	131	3,34	7,88	4,65	3,96	4,04	Media temperatura
8000016267	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	7	SI	175	4,46	7,88	4,65	3,96	4,04	Bassa temperatura
8000016268	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	130	3,34	9,85	4,68	3,76	3,97	Media temperatura
8000016268	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	178	4,51	9,85	4,68	3,76	3,97	Bassa temperatura
8000016269	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	133	3,41	4,21	5,31	4,96	4,85	Media temperatura
8000016269	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	182	4,62	4,21	5,31	4,96	4,85	Bassa temperatura
8000016270	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	136	3,46	6,07	5,05	4,25	4,68	Media temperatura
8000016270	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	181	4,61	6,07	5,05	4,25	4,68	Bassa temperatura
8000016281	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	131	3,34	7,88	4,65	3,96	4,04	Media temperatura
8000016281	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	7	SI	175	4,46	7,88	4,65	3,96	4,04	Bassa temperatura
8000016282	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	130	3,34	9,85	4,68	3,76	3,97	Media temperatura
8000016282	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	178	4,51	9,85	4,68	3,76	3,97	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW.]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000016283	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	133	3,41	4,21	5,31	4,96	4,85	Media temperatura
8000016283	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	182	4,62	4,21	5,31	4,96	4,85	Bassa temperatura
8000016284	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	136	3,46	6,07	5,05	4,25	4,68	Media temperatura
8000016284	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	181	4,61	6,07	5,05	4,25	4,68	Bassa temperatura
8000016285	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	131	3,34	7,88	4,65	3,96	4,04	Media temperatura
8000016285	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	7	SI	175	4,46	7,88	4,65	3,96	4,04	Bassa temperatura
8000016286	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	130	3,34	9,85	4,68	3,76	3,97	Media temperatura
8000016286	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	178	4,51	9,85	4,68	3,76	3,97	Bassa temperatura
8000016287	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	3	SI	134	3,41	4,21	5,31	4,96	4,85	Media temperatura
8000016287	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	182	4,63	4,21	5,31	4,96	4,85	Bassa temperatura
8000016288	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	136	3,47	6,07	5,05	4,25	4,68	Media temperatura
8000016288	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	182	4,62	6,07	5,05	4,25	4,68	Bassa temperatura
8000016289	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	7	SI	130	3,33	7,88	4,65	3,96	4,04	Media temperatura
8000016289	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	6	SI	175	4,45	7,88	4,65	3,96	4,04	Bassa temperatura
8000016290	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	7	SI	130	3,33	9,85	4,68	3,76	3,97	Media temperatura
8000016290	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	6	SI	177	4,51	9,85	4,68	3,76	3,97	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038589	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	4	SI	130	3,33	4,48	5,14	4,38	4,05	Media temperatura
0010038589	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	4	SI	185	4,70	4,48	5,14	4,38	4,05	Bassa temperatura
0010038590	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	5	SI	135	3,46	5,83	4,61	3,77	4,05	Media temperatura
0010038590	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	5	SI	175	4,44	5,83	4,61	3,77	4,05	Bassa temperatura
0010038591	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	uniTOWER Split VWL 88/5 IS	0010034195	6	SI	133	3,39	7,78	4,56	3,79	4,21	Media temperatura
0010038591	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	uniTOWER Split VWL 88/5 IS	0010034195	7	SI	173	4,40	7,78	4,56	3,79	4,21	Bassa temperatura
0010038592	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	10	SI	128	3,28	10,38	4,78	3,74	n.d.	Media temperatura
0010038592	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	12	SI	180	4,58	10,38	4,78	3,74	n.d.	Bassa temperatura
0010038593	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	11	SI	133	3,39	12,28	4,61	3,74	4,57	Media temperatura
0010038593	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	14	SI	175	4,45	12,28	4,61	3,74	4,57	Bassa temperatura
0010038594	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	11	SI	133	3,38	4,61	3,74	4,52	4,61	Media temperatura
0010038594	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	14	SI	175	4,45	4,61	3,74	4,52	4,61	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038595	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	4	SI	130	3,33	4,48	5,14	4,38	4,05	Media temperatura
0010038595	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	4	SI	185	4,70	4,48	5,14	4,38	4,05	Bassa temperatura
0010038596	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	5	SI	135	3,46	5,83	4,61	3,77	4,05	Media temperatura
0010038596	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	5	SI	175	4,44	5,83	4,61	3,77	4,05	Bassa temperatura
0010038597	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	Modulo Murale Split VWL 87/5 IS	0010034192	6	SI	139	3,39	7,78	4,56	3,79	4,21	Media temperatura
0010038597	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	Modulo Murale Split VWL 87/5 IS	0010034192	7	SI	173	4,40	7,78	4,56	3,79	4,21	Bassa temperatura
0010038598	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	10	SI	128	3,28	10,38	4,78	3,74	n.d.	Media temperatura
0010038598	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	12	SI	180	4,58	10,38	4,78	3,74	n.d.	Bassa temperatura
0010038599	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	11	SI	133	3,39	12,28	4,61	3,74	4,57	Media temperatura
0010038599	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	14	SI	175	4,45	12,28	4,61	3,74	4,57	Bassa temperatura
0010038600	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	11	SI	133	3,38	4,61	3,74	4,52	4,61	Media temperatura
0010038600	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	14	SI	175	4,45	4,61	3,74	4,52	4,61	Bassa temperatura



¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18

ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000032831	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	4	SI	129	3,31	4,13	5.00	4,4	4,7	Media temperatura
8000032831	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	3	SI	188	4,79	4,13	5.00	4,4	4,7	Bassa temperatura
8000032832	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	4	SI	129	3,3	5,84	4,6	4,2	4,7	Media temperatura
8000032832	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	5	SI	192	4,87	5,84	4,6	4,2	4,7	Bassa temperatura
8000032833	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS S1	0010039617	6	SI	142	3,63	7,61	4,8	4	5,05	Media temperatura
8000032833	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS S1	0010039617	7	SI	203	5,15	7,61	4,8	4	5,05	Bassa temperatura
8000032826	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	4	SI	129	3,31	4,13	5.00	4,4	4,7	Media temperatura
8000032826	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	3	SI	188	4,79	4,13	5.00	4,4	4,7	Bassa temperatura
8000032828	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	4	SI	129	3,3	5,84	4,6	4,2	4,7	Media temperatura
8000032828	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	5	SI	192	4,87	5,84	4,6	4,2	4,7	Bassa temperatura
8000032820	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS	0010039582	6	SI	142	3,63	7,61	4,8	4	5,05	Media temperatura
8000032820	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS	0010039582	7	SI	203	5,15	7,61	4,8	4	5,05	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000032816	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	4	SI	129	3,31	4,13	5.00	4,4	4,7	Media temperatura
8000032816	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	3	SI	188	4,79	4,13	5.00	4,4	4,7	Bassa temperatura
8000032817	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	4	SI	129	3,3	5,84	4,6	4,2	4,7	Media temperatura
8000032817	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	5	SI	192	4,87	5,84	4,6	4,2	4,7	Bassa temperatura
8000032818	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS	0010039421	6	SI	142	3,63	7,61	4,8	4	5,05	Media temperatura
8000032818	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS	0010039421	7	SI	203	5,15	7,61	4,8	4	5,05	Bassa temperatura
8000032883	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	4	SI	121	3,1	4,13	5.00	4,4	4,7	Media temperatura
8000032883	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	3	SI	171	4,36	4,13	5.00	4,4	4,7	Bassa temperatura
8000032884	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	4	SI	121	3,1	5,84	4,6	4,2	4,7	Media temperatura
8000032884	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	5	SI	177	4,5	5,84	4,6	4,2	4,7	Bassa temperatura
8000032885	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS C2	0010039466	6	SI	135	3,44	7,61	4,8	4	5,05	Media temperatura
8000032885	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS C2	0010039466	7	SI	190	4,83	7,61	4,8	4	5,05	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
N.D	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	VWZ AI	0020117049	4	SI	129	3,31	4,4	4,53	3,83	3,61	Media temperatura
N.D	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	VWZ AI	0020117049	3	SI	188	4,79	4,4	4,53	3,83	3,61	Bassa temperatura
N.D	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	VWZ AI	0020117049	4	SI	129	3,3	7,07	4,07	4,03	3,37	Media temperatura
N.D	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	VWZ AI	0020117049	5	SI	192	4,87	7,07	4,07	4,03	3,37	Bassa temperatura
0020237936	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	4	SI	119	3,05	4,4	4,53	3,83	3,61	Media temperatura
0020237936	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	6	SI	149	3,79	4,4	4,53	3,83	3,61	Bassa temperatura
0020237938	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	4	SI	120	3,07	7,07	4,07	4,03	3,37	Media temperatura
0020237938	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	6	SI	153	3,90	7,07	4,07	4,03	3,37	Bassa temperatura
0020237937	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	4	SI	119	3,05	4,4	4,53	3,83	3,61	Media temperatura
0020237937	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	6	SI	149	3,79	4,4	4,53	3,83	3,61	Bassa temperatura
0020237939	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	4	SI	120	3,07	7,07	4,07	4,03	3,37	Media temperatura
0020237939	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	6	SI	153	3,90	7,07	4,07	4,03	3,37	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18

