

Data: **luglio 2026****Vaillant Group Italia S.p.A.**, per il brand **VAILLANT**,

con espresso riferimento alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere ff), pp) e qq) del Decreto 7 agosto 2025 di seguito riportate:

ff) *pompa di calore «add on»*: sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente;

pp) *sistema “bivalente”*: sistema costituito da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario non assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente può essere costituito anche dall'abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa;

qq) *sistema o apparecchio ibrido “factory made”*: sistema o apparecchio che integra due o più sotto unità funzionali (a titolo esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a condensazione a gas o a biomassa) per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o factory made e corredato da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:

- i. le modalità di installazione, uso e manutenzione del sistema/apparecchio ibrido;
- ii. gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni dei collegamenti idronici ed elettrici;
- iii. una dichiarazione di prodotto ibrido;

nonché ai requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi di cui all'Allegato IV, sezione B al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5

DICHIARA

1. che i sistemi di cui alla tabella A1 sono da intendersi come sistemi ibridi “factory made” poiché espressamente concepiti da Vaillant per funzionare in combinazione fra loro in una logica ottimizzata grazie all'abbinamento con il sistema di regolazione **sensoCOMFORT VRC 720** conformemente alle prescrizioni di cui alla lettera gg), comma 1, art. 2 del Decreto 7 agosto 2025 ed ai parametri di cui al punto 3.5 dell'Allegato 1 al medesimo Decreto;
2. che le pompe di calore elettriche, aria/acqua di cui alla tabella A2 e le caldaie a condensazione di cui alla tabella A3 in abbinamento con il sistema di regolazione **sensoCOMFORT VRC 720**, possono essere tra loro combinate, anche in più unità, per realizzare un sistema ibrido che, coerentemente con la FAQ cod. **KB0017758** del 25/05/2026 rilasciata dal GSE, a seconda del rapporto tra la potenza termica utile nominale complessiva della pompa di calore (P_{RATED}) e la potenza utile nominale della caldaia (P_{nCALD}), vanno a costituire un:
 - i. sistema ibrido “factory made” se il rapporto P_{RATED}/P_{nCALD} risulta minore o uguale a 0,5, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al punto 6 della Sezione B, Allegato IV al D.Lgs. 199/21 così come modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 5/2026
 - ii. sistema ibrido “bivalente” se il rapporto P_{RATED}/P_{nCALD} risulta maggiore di 0,5, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al punto 7.1 della Sezione B, Allegato IV al D.Lgs. 199/21 così come modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 5/2026




3. che le pompe di calore elettriche, aria/acqua di cui alla tabella A2 possono essere intese come “*add on*” qualora installate unitamente al sistema di regolazione **sensoCOMFORT VRC 720**, ad integrazione delle caldaie a condensazione di cui alla tabella A3, coerentemente con la definizione di cui alla lettera ff), del comma 1, art. 2 del Decreto 7 agosto 2025 e le prescrizioni di cui al punto 7.2 della Sezione B, Allegato IV al D.Lgs. 199/21 così come modificato dall’art. 30 del D.Lgs. 5/2026.

Vaillant Group Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

(Dott. Paolo Curati)



ELENCO APPARECCHI

Tabella A1

Modello sistema ibrido	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Regime Temperatura	P rated Pompa di Calore [kWt]	η_s	SCOP	Potenza termica Pompa di Calore P _{npdc} [kWt]	Potenza termica utile (80°/60°) caldaia a condensazione (P _{nCald})	P _{RATED} /P _{nCALD}	η_s su PCS [%]	Classe di efficienza energetica del sistema	Sistema di regolazione
8000015934	0010021641	0010022017	MT	6	135	3,44	7,80	24,70	0,24	94	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015934	0010021641	0010022017	LT	7	187	4,75	7,80	24,70	0,28	94	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015935	0010021641	0010022018	MT	6	135	3,44	7,80	30,00	0,20	94	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015935	0010021641	0010022018	LT	7	187	4,75	7,80	30,00	0,23	94	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015938	0010021639	0010022020	MT	5	130	3,33	4,20	24,70	0,20	94	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015938	0010021639	0010022020	LT	4	177	4,5	4,20	24,70	0,16	94	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015939	0010021641	0010022022	MT	6	135	3,44	7,80	30,00	0,20	94	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015939	0010021641	0010022022	LT	7	187	4,75	7,80	30,00	0,23	94	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015942	0010021639	0010019985	MT	5	130	3,33	4,20	24,80	0,20	92	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015942	0010021639	0010019985	LT	4	177	4,5	4,20	24,80	0,16	92	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015943	0010021641	0010019985	MT	6	135	3,44	7,80	24,80	0,24	92	A+	sensoCOMFORT VRC 720
8000015943	0010021641	0010019985	LT	7	187	4,75	7,80	24,80	0,28	92	A+	sensoCOMFORT VRC 720



¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18

ELENCO APPARECCHI CONFORMI

Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000051023	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	143	3,65	4,35	4,76	4,81	-	Media temperatura
8000051023	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	196	4,97	4,35	4,76	4,81	-	Bassa temperatura
8000051024	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	6	SI	143	3,64	5,37	4,55	4,3	-	Media temperatura
8000051024	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	6	SI	190	4,83	5,37	4,55	4,3	-	Bassa temperatura
8000051025	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	142	3,62	7,13	4,54	4,35	-	Media temperatura
8000051025	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	196	4,98	7,13	4,54	4,35	-	Bassa temperatura
8000051026	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,85	11,84	4,82	5,03	-	Media temperatura
8000051026	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	202	5,12	11,84	4,82	5,03	-	Bassa temperatura
8000051027	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,86	11,84	4,82	5,03	-	Media temperatura
8000051027	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	202	5,13	11,84	4,82	5,03	-	Bassa temperatura
8000051028	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	155	3,94	14,15	4,12	4,3	-	Media temperatura
8000051028	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	205	5,20	14,15	4,12	4,3	-	Bassa temperatura
8000051029	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	151	3,85	14,15	4,12	4,3	-	Media temperatura
8000051029	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	202	5,12	14,15	4,12	4,3	-	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI
Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000051006	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VWZ MEH 97/7	8000024566	5	SI	144	3,68	4,35	4,76	4,81	-	Media temperatura
8000051006	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VWZ MEH 97/7	8000024566	5	SI	193	4,90	4,35	4,76	4,81	-	Bassa temperatura
8000051007	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VWZ MEH 97/7	8000024566	6	SI	145	3,70	5,37	4,55	4,3	-	Media temperatura
8000051007	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VWZ MEH 97/7	8000024566	6	SI	190	4,80	5,37	4,55	4,3	-	Bassa temperatura
8000051008	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VWZ MEH 97/7	8000024566	7	SI	146	3,73	7,13	4,54	4,35	-	Media temperatura
8000051008	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VWZ MEH 97/7	8000024566	7	SI	198	5,00	7,13	4,54	4,35	-	Bassa temperatura
8000051009	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	156	3,96	11,84	4,82	5,03	-	Media temperatura
8000051009	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	210	5,33	11,84	4,82	5,03	-	Bassa temperatura
8000051021	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	157	4,00	14,15	4,12	4,3	-	Media temperatura
8000051021	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	210	5,33	14,15	4,12	4,3	-	Bassa temperatura
8000051010	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	156	3,96	11,84	4,82	5,03	-	Media temperatura
8000051010	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VWZ MEH 97/7	8000024566	11	SI	210	5,33	11,84	4,82	5,03	-	Bassa temperatura
8000051022	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	156	3,96	14,15	4,12	4,3	-	Media temperatura
8000051022	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VWZ MEH 97/7	8000024566	12	SI	208	5,30	14,15	4,12	4,3	-	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI
Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000050965	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	144	3,68	4,35	4,76	4,81	-	Media temperatura
8000050965	aroTHERM plus VWL 45/8.1 A 230V S3	8000049695	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	193	4,90	4,35	4,76	4,81	-	Bassa temperatura
8000050994	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VIH QW 190/7 E	8000024601	6	SI	145	3,70	5,37	4,55	4,3	-	Media temperatura
8000050994	aroTHERM plus VWL 65/8.1 A 230V S3	8000049704	VIH QW 190/7 E	8000024601	6	SI	190	4,80	5,37	4,55	4,3	-	Bassa temperatura
8000050995	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	146	3,73	7,13	4,54	4,35	-	Media temperatura
8000050995	aroTHERM plus VWL 85/8.1 A 230V S3	8000049713	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	198	5,00	7,13	4,54	4,35	-	Bassa temperatura
8000050996	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	156	3,96	11,84	4,82	5,03	-	Media temperatura
8000050996	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 230V S3	8000049705	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	210	5,33	11,84	4,82	5,03	-	Bassa temperatura
8000050999	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	157	4,00	14,15	4,12	4,3	-	Media temperatura
8000050999	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 230V S3	8000049732	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	210	5,33	14,15	4,12	4,3	-	Bassa temperatura
8000050997	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	156	3,96	11,84	4,82	5,03	-	Media temperatura
8000050997	aroTHERM plus VWL 125/8.1 A 400V S3	8000049720	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	210	5,33	11,84	4,82	5,03	-	Bassa temperatura
8000051000	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	156	3,96	14,15	4,12	4,3	-	Media temperatura
8000051000	aroTHERM plus VWL 155/8.1 A 400V S3	8000049707	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	208	5,30	14,15	4,12	4,3	-	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _t]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000050944	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	145	3,70	4,58	4,9	4,4	5,85	Media temperatura
8000050944	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	5	SI	198	5,01	4,58	4,9	4,4	5,85	Bassa temperatura
8000050960	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	142	3,62	7,44	4,49	4,3	5,59	Media temperatura
8000050960	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	7	SI	192	4,87	7,44	4,49	4,3	5,59	Bassa temperatura
8000050962	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	150	3,81	11,23	4,51	4	5,44	Media temperatura
8000050962	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	201	5,09	11,23	4,51	4	5,44	Bassa temperatura
8000050949	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	144	3,67	11,37	4,61	4	5,44	Media temperatura
8000050949	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	193	4,89	11,37	4,61	4	5,44	Bassa temperatura
8000050963	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	151	3,84	14,25	4,07	3,61	5,44	Media temperatura
8000050963	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	201	5,09	14,25	4,07	3,61	5,44	Bassa temperatura
8000050964	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	11	SI	143	3,66	14,25	4,07	3,61	5,44	Media temperatura
8000050964	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	interfaccia VWZ AI/7	8000033991	12	SI	194	4,99	14,25	4,07	3,61	5,44	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _e]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000053252	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	143	3,65	4,58	4,9	4,4	5,85	Media temperatura
8000053252	aroTHERM pro VWL 55/7.1 230V	8000022168	VIH QW 190/7 E	8000024601	5	SI	187	4,75	4,58	4,9	4,4	5,85	Bassa temperatura
8000053253	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	142	3,62	7,44	4,49	4,3	5,59	Media temperatura
8000053253	aroTHERM pro VWL 85/7.1 230V	8000022191	VIH QW 190/7 E	8000024601	7	SI	185	4,70	7,44	4,49	4,3	5,59	Bassa temperatura
8000053254	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	141	3,59	11,23	4,51	4	5,44	Media temperatura
8000053254	aroTHERM pro VWL 125/7.1 230V	8000022190	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	191	4,84	11,23	4,51	4	5,44	Bassa temperatura
8000053255	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	141	3,59	11,37	4,61	4	5,44	Media temperatura
8000053255	aroTHERM pro VWL 125/7.1 400V	8000022211	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	191	4,84	11,37	4,61	4	5,44	Bassa temperatura
8000053262	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	143	3,64	14,25	4,07	3,61	5,44	Media temperatura
8000053262	aroTHERM pro VWL 155/7.1 230V	8000022203	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	192	4,88	14,25	4,07	3,61	5,44	Bassa temperatura
8000053263	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	VIH QW 190/7 E	8000024601	11	SI	143	3,64	14,25	4,07	3,61	5,44	Media temperatura
8000053263	aroTHERM pro VWL 155/7.1 400V	8000022214	VIH QW 190/7 E	8000024601	12	SI	192	4,88	14,25	4,07	3,61	5,44	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038582	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	5	SI	130	3,33	4,2	4,4	4,3	4,08	Media temperatura
0010038582	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	4	SI	177	4,5	4,2	4,4	4,3	4,08	Bassa temperatura
0010038583	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	6	SI	136	3,47	5,1	4,7	4,2	4,42	Media temperatura
0010038583	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	7	SI	186	4,71	5,1	4,7	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038584	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	6	SI	135	3,44	7,8	4,4	4,2	4,42	Media temperatura
0010038584	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	7	SI	187	4,75	7,8	4,4	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038585	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	10	SI	144	3,67	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038585	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	9	SI	200	5,07	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038586	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	10	SI	144	3,67	11,6	4,7	4,6	4,58	Media temperatura
0010038586	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	9	SI	200	5,06	11,6	4,7	4,6	4,58	Bassa temperatura
0010038587	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	12	SI	143	3,66	14,3	4,3	4,6	4,61	Media temperatura
0010038587	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	13	SI	187	4,74	14,3	4,3	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038588	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	12	SI	143	3,65	14,3	4,3	4,6	4,58	Media temperatura
0010038588	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	interfaccia VWZ AI MB5	0010031647	13	SI	186	4,73	14,3	4,3	4,6	4,58	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038574	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	5	SI	123	3,15	4,2	4,4	4,3	4,08	Media temperatura
0010038574	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	4	SI	170	4,32	4,2	4,4	4,3	4,08	Bassa temperatura
0010038575	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	6	SI	128	3,28	5,1	4,7	4,2	4,42	Media temperatura
0010038575	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	7	SI	179	4,55	5,1	4,7	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038576	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	6	SI	128	3,28	7,8	4,4	4,2	4,42	Media temperatura
0010038576	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	7	SI	179	4,55	7,8	4,4	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038577	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038577	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038578	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,58	Media temperatura
0010038578	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,58	Bassa temperatura
0010038579	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,61	Media temperatura
0010038579	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	13	SI	187	4,75	14,3	4,3	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038580	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,58	Media temperatura
0010038580	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	Modulo murale VWZ MEH 97/6	0010022087	13	SI	186	4,75	14,3	4,3	4,6	4,58	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038560	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	5	SI	123	3,15	4,2	4,4	4,3	4,08	Media temperatura
0010038560	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	4	SI	170	4,32	4,2	4,4	4,3	4,08	Bassa temperatura
0010038562	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	6	SI	128	3,28	5,1	4,7	4,2	4,42	Media temperatura
0010038562	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	7	SI	179	4,55	5,1	4,7	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038564	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	6	SI	128	3,28	7,8	4,4	4,2	4,42	Media temperatura
0010038564	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	7	SI	179	4,55	7,8	4,4	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038566	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038566	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038570	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	00100216443	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,61	Media temperatura
0010038570	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	13	SI	187	4,75	14,3	4,3	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038568	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038568	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038572	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,58	Media temperatura
0010038572	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 E	0010022087	13	SI	186	4,75	14,3	4,3	4,6	4,58	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038559	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	5	SI	123	3,15	4,2	4,4	4,3	4,08	Media temperatura
0010038559	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3	0010021639	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	4	SI	170	4,32	4,2	4,4	4,3	4,08	Bassa temperatura
0010038561	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	6	SI	128	3,28	5,1	4,7	4,2	4,42	Media temperatura
0010038561	aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3	0010021640	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	7	SI	179	4,55	5,1	4,7	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038563	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	6	SI	128	3,28	7,8	4,4	4,2	4,42	Media temperatura
0010038563	aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3	0010021641	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	7	SI	179	4,55	7,8	4,4	4,2	4,42	Bassa temperatura
0010038565	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038565	aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3	0010021642	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038569	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	00100216443	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,61	Media temperatura
0010038569	aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V S3	0010021644	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	13	SI	187	4,75	14,3	4,3	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038567	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	10	SI	142	3,63	11,6	4,7	4,6	4,61	Media temperatura
0010038567	aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3	0010021643	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	9	SI	191	4,85	11,6	4,7	4,6	4,61	Bassa temperatura
0010038571	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	12	SI	138	3,53	14,3	4,3	4,6	4,58	Media temperatura
0010038571	aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3	0010031660	uniTOWER plus VIH QW 190/6 MB5	0010030464	13	SI	186	4,75	14,3	4,3	4,6	4,58	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI
Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000016265	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	133	3,41	4,21	5,31	4,96	4,85	Media temperatura
8000016265	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	182	4,62	4,21	5,31	4,96	4,85	Bassa temperatura
8000016266	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	136	3,46	6,07	5,05	4,25	4,68	Media temperatura
8000016266	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	5	SI	181	4,61	6,07	5,05	4,25	4,68	Bassa temperatura
8000016267	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	131	3,34	7,88	4,65	3,96	4,04	Media temperatura
8000016267	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	7	SI	175	4,46	7,88	4,65	3,96	4,04	Bassa temperatura
8000016268	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	130	3,34	9,85	4,68	3,76	3,97	Media temperatura
8000016268	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS (standard)	0010038163	8	SI	178	4,51	9,85	4,68	3,76	3,97	Bassa temperatura
8000016269	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	133	3,41	4,21	5,31	4,96	4,85	Media temperatura
8000016269	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	182	4,62	4,21	5,31	4,96	4,85	Bassa temperatura
8000016270	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	136	3,46	6,07	5,05	4,25	4,68	Media temperatura
8000016270	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	5	SI	181	4,61	6,07	5,05	4,25	4,68	Bassa temperatura
8000016281	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	131	3,34	7,88	4,65	3,96	4,04	Media temperatura
8000016281	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	7	SI	175	4,46	7,88	4,65	3,96	4,04	Bassa temperatura
8000016282	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	130	3,34	9,85	4,68	3,76	3,97	Media temperatura
8000016282	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 (base)	0010042134	8	SI	178	4,51	9,85	4,68	3,76	3,97	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI
Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW]	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000016283	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	133	3,41	4,21	5,31	4,96	4,85	Media temperatura
8000016283	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	182	4,62	4,21	5,31	4,96	4,85	Bassa temperatura
8000016284	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	136	3,46	6,07	5,05	4,25	4,68	Media temperatura
8000016284	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	5	SI	181	4,61	6,07	5,05	4,25	4,68	Bassa temperatura
8000016285	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	131	3,34	7,88	4,65	3,96	4,04	Media temperatura
8000016285	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	7	SI	175	4,46	7,88	4,65	3,96	4,04	Bassa temperatura
8000016286	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	130	3,34	9,85	4,68	3,76	3,97	Media temperatura
8000016286	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS (standard)	0010038169	8	SI	178	4,51	9,85	4,68	3,76	3,97	Bassa temperatura
8000016287	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	3	SI	134	3,41	4,21	5,31	4,96	4,85	Media temperatura
8000016287	aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V	0010036170	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	182	4,63	4,21	5,31	4,96	4,85	Bassa temperatura
8000016288	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	136	3,47	6,07	5,05	4,25	4,68	Media temperatura
8000016288	aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS 230V	0010036171	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	4	SI	182	4,62	6,07	5,05	4,25	4,68	Bassa temperatura
8000016289	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	7	SI	130	3,33	7,88	4,65	3,96	4,04	Media temperatura
8000016289	aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V	0010036172	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	6	SI	175	4,45	7,88	4,65	3,96	4,04	Bassa temperatura
8000016290	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	7	SI	130	3,33	9,85	4,68	3,76	3,97	Media temperatura
8000016290	aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V	0010036173	Modulo murale VWL 107/7.2 IS S1 (base)	0010038170	6	SI	177	4,51	9,85	4,68	3,76	3,97	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI
Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038589	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	4	SI	130	3,33	4,48	5,14	4,38	4,05	Media temperatura
0010038589	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	4	SI	185	4,70	4,48	5,14	4,38	4,05	Bassa temperatura
0010038590	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	5	SI	135	3,46	5,83	4,61	3,77	4,05	Media temperatura
0010038590	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	uniTOWER Split VWL 68/5 IS	0010034194	5	SI	175	4,44	5,83	4,61	3,77	4,05	Bassa temperatura
0010038591	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	uniTOWER Split VWL 88/5 IS	0010034195	6	SI	133	3,39	7,78	4,56	3,79	4,21	Media temperatura
0010038591	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	uniTOWER Split VWL 88/5 IS	0010034195	7	SI	173	4,40	7,78	4,56	3,79	4,21	Bassa temperatura
0010038592	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	10	SI	128	3,28	10,38	4,78	3,74	-	Media temperatura
0010038592	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	12	SI	180	4,58	10,38	4,78	3,74	-	Bassa temperatura
0010038593	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	11	SI	133	3,39	12,28	4,61	3,74	4,57	Media temperatura
0010038593	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	14	SI	175	4,45	12,28	4,61	3,74	4,57	Bassa temperatura
0010038594	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	11	SI	133	3,38	4,61	3,74	4,52	4,61	Media temperatura
0010038594	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010034196	14	SI	175	4,45	4,61	3,74	4,52	4,61	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
0010038595	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	4	SI	130	3,33	4,48	5,14	4,38	4,05	Media temperatura
0010038595	aroTHERM VWL Split 45/5 AS	0010034184	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	4	SI	185	4,70	4,48	5,14	4,38	4,05	Bassa temperatura
0010038596	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	5	SI	135	3,46	5,83	4,61	3,77	4,05	Media temperatura
0010038596	aroTHERM VWL Split 65/5 AS	0010034185	Modulo Murale Split VWL 67/5 IS	0010034191	5	SI	175	4,44	5,83	4,61	3,77	4,05	Bassa temperatura
0010038597	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	Modulo Murale Split VWL 87/5 IS	0010034192	6	SI	139	3,39	7,78	4,56	3,79	4,21	Media temperatura
0010038597	aroTHERM VWL Split 85/5 AS	0010034186	Modulo Murale Split VWL 87/5 IS	0010034192	7	SI	173	4,40	7,78	4,56	3,79	4,21	Bassa temperatura
0010038598	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	10	SI	128	3,28	10,38	4,78	3,74	-	Media temperatura
0010038598	aroTHERM VWL Split 105/5 AS	0010034187	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	12	SI	180	4,58	10,38	4,78	3,74	-	Bassa temperatura
0010038599	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	11	SI	133	3,39	12,28	4,61	3,74	4,57	Media temperatura
0010038599	aroTHERM VWL Split 125/5 AS	0010034188	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	14	SI	175	4,45	12,28	4,61	3,74	4,57	Bassa temperatura
0010038600	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	11	SI	133	3,38	4,61	3,74	4,52	4,61	Media temperatura
0010038600	aroTHERM VWL Split 125/5 AS 400 V	0010034190	Modulo Murale Split VWL 127/5 IS	0010034193	14	SI	175	4,45	4,61	3,74	4,52	4,61	Bassa temperatura

¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18



ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000032831	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	4	SI	129	3,31	4,13	5,00	4,4	4,7	Media temperatura
8000032831	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	3	SI	188	4,79	4,13	5,00	4,4	4,7	Bassa temperatura
8000032832	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	4	SI	129	3,3	5,84	4,6	4,2	4,7	Media temperatura
8000032832	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS S1	0010039603	5	SI	192	4,87	5,84	4,6	4,2	4,7	Bassa temperatura
8000032833	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS S1	0010039617	6	SI	142	3,63	7,61	4,8	4	5,05	Media temperatura
8000032833	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS S1	0010039617	7	SI	203	5,15	7,61	4,8	4	5,05	Bassa temperatura
8000032826	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	4	SI	129	3,31	4,13	5,00	4,4	4,7	Media temperatura
8000032826	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	3	SI	188	4,79	4,13	5,00	4,4	4,7	Bassa temperatura
8000032828	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	4	SI	129	3,3	5,84	4,6	4,2	4,7	Media temperatura
8000032828	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	Modulo murale VWL 67/8.2 IS	0010039568	5	SI	192	4,87	5,84	4,6	4,2	4,7	Bassa temperatura
8000032820	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS	0010039582	6	SI	142	3,63	7,61	4,8	4	5,05	Media temperatura
8000032820	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	Modulo murale VWL 87/8.2 IS	0010039582	7	SI	203	5,15	7,61	4,8	4	5,05	Bassa temperatura



¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18

ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	ηs [%]	SCOP	Pn ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
8000032816	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	4	SI	129	3,31	4,13	5,00	4,4	4,7	Media temperatura
8000032816	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	3	SI	188	4,79	4,13	5,00	4,4	4,7	Bassa temperatura
8000032817	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	4	SI	129	3,3	5,84	4,6	4,2	4,7	Media temperatura
8000032817	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS	0010039407	5	SI	192	4,87	5,84	4,6	4,2	4,7	Bassa temperatura
8000032818	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS	0010039421	6	SI	142	3,63	7,61	4,8	4	5,05	Media temperatura
8000032818	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS	0010039421	7	SI	203	5,15	7,61	4,8	4	5,05	Bassa temperatura
8000032883	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	4	SI	121	3,1	4,13	5,00	4,4	4,7	Media temperatura
8000032883	aroTHERM split plus VWL 45/8.2	0010039770	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	3	SI	171	4,36	4,13	5,00	4,4	4,7	Bassa temperatura
8000032884	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	4	SI	121	3,1	5,84	4,6	4,2	4,7	Media temperatura
8000032884	aroTHERM split plus VWL 65/8.2	0010039771	uniTOWER VWL 68/8.2 IS C2	0010039452	5	SI	177	4,5	5,84	4,6	4,2	4,7	Bassa temperatura
8000032885	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS C2	0010039466	6	SI	135	3,44	7,61	4,8	4	5,05	Media temperatura
8000032885	aroTHERM split plus VWL 85/8.2	0010039772	uniTOWER VWL 88/8.2 IS C2	0010039466	7	SI	190	4,83	7,61	4,8	4	5,05	Bassa temperatura



¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18

ELENCO APPARECCHI CONFORMI Tabella A2

Codice Kit	Modello	Codice Unità esterna	Unità interna	Codice Unità interna	Prated [kW _i]	Presenza inverter	η _s [%]	SCOP	P _n ¹ [kW]	COP ¹	EER ²	SEER	Note
N.D	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	VWZ AI	0020117049	4	SI	129	3,31	4,4	4,53	3,83	3,61	Media temperatura
N.D	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	VWZ AI	0020117049	3	SI	188	4,79	4,4	4,53	3,83	3,61	Bassa temperatura
N.D	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	VWZ AI	0020117049	4	SI	129	3,3	7,07	4,07	4,03	3,37	Media temperatura
N.D	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	VWZ AI	0020117049	5	SI	192	4,87	7,07	4,07	4,03	3,37	Bassa temperatura
0020237936	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	4	SI	119	3,05	4,4	4,53	3,83	3,61	Media temperatura
0020237936	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	6	SI	149	3,79	4,4	4,53	3,83	3,61	Bassa temperatura
0020237938	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	4	SI	120	3,07	7,07	4,07	4,03	3,37	Media temperatura
0020237938	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 EW	0010019708	6	SI	153	3,90	7,07	4,07	4,03	3,37	Bassa temperatura
0020237937	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	4	SI	119	3,05	4,4	4,53	3,83	3,61	Media temperatura
0020237937	aroTHERM VWL 55/3 230V	0010019758	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	6	SI	149	3,79	4,4	4,53	3,83	3,61	Bassa temperatura
0020237939	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	4	SI	120	3,07	7,07	4,07	4,03	3,37	Media temperatura
0020237939	aroTHERM VWL 85/3 230V	0010019759	uniTOWER WIH QW 190/1 E	0010019709	6	SI	153	3,90	7,07	4,07	4,03	3,37	Bassa temperatura



¹ Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35

² Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18

ELENCO APPARECCHI CONFORMI
Tabella A3

Codice prodotto	CALDAIA A CONDENSAZIONE	P _{ncald} [kW]	η_s 100% P _n [%]	η_s Su PCS[%]
10007523	ecoVIT exclusive VKK 476/4-7	43,6	97,0	93,0
10007527	ecoVIT exclusive VKK 656/4-7	60,1	97,0	92,0
10010759	ecoTEC plus VM 806/5-5 H	76,2	98,0	92
10010772	ecoTEC plus VM 1006/5-5 H	95,2	98,0	92
10010784	ecoTEC plus VM 1206/5-5 H	114,3	98,0	93
10014130	ecoCRAFT exclusive VKK 806/3-E	78,2	97,8	93,0
10014131	ecoCRAFT exclusive VKK 1206/3-E	113,4	97,8	93,0
10014132	ecoCRAFT exclusive VKK 1606/3-E	156,5	97,8	93,0
10014133	ecoCRAFT exclusive VKK 2006/3-E	196,8	98,4	93,0
10014134	ecoCRAFT exclusive VKK 2406/3-E	236,2	98,4	93,0
10014135	ecoCRAFT exclusive VKK 2806/3-E	275,5	98,4	93,0
10014667	ecoCOMPACT VSC 256/4-5 100 (H-IT)	25,0	98,0	92,0
10014668	ecoCOMPACT VSC 346/4-5 100 (H-IT)	34,0	98,0	92,0
10014669	ecoCOMPACT VSC 256/4-5 150 (H-IT)	25,0	98,0	92,0
10014670	ecoCOMPACT VSC 346/4-5 150 (H-IT)	34,0	98,0	92,0
10014671	auroCOMPACT VSC S 256/4-5 150 (H-IT)	25,0	98,0	92,0
10014672	AuroCOMPACT VSC D 256/4-5 200 (H-IT)	25,0	98,0	92,0
10014674	auroCOMPACT VSC S 256/4-5 200 (H-IT)	25,0	98,0	92,0
10014675	auroCOMPACT VSC D 346/4-5 200 (H-IT)	34,0	98,0	92,0
10014676	auroCOMPACT VSC S 346/4-5 200 (H-IT)	34,0	98,0	92,0
10017154	ecoINWALL plus VMW 266/2-5 H	25,2	96,4	92,0
10017155	ecoINWALL plus VM 266/2-5 H	25,2	96,4	92,0
10017156	ecoBALKON plus VMW 266/2-5 B	25,2	96,4	92,0
10017157	ecoBALKON plus VM 266/2-5 B	25,2	96,4	92,0
10019511	ecoVIT VKK 186/5 FR/IT	17,2	95,6	92,0
10019512	ecoVIT VKK 256/5 FR/IT	24,3	97,2	94,0
10019513	ecoVIT VKK 356/5 FR/IT	33,1	95,2	92,0
10019985	ecoTEC pure VMW 246/7-2 (H-IT)	24,0	97,0	92,0
10021522	ecoTEC plus VM 486/5-5	44,1	97,5	94,0
10021523	ecoTEC plus VM 656/5-5	58,7	97,8	94,0
10021995	ecoTEC pro VMW IT 236/5-3 H +	23,0	98,0	94,0
10021996	ecoTEC pro VMW IT 286/5-3 H +	24,0	98,0	94,0
10022014	ecoTEC exclusive VM 35CS/1-7 CI	34,0	97,7	94,0
10022015	ecoTEC exclusive VMW 35CF/1-7 CI	30,0	98,0	94,0
10022016	ecoTEC plus VM 20 CS/1-5	19,7	96,8	94,0
10022017	ecoTEC plus VM 25 CS/1-5	24,7	97,0	94,0
10022018	ecoTEC plus VM 30 CS/1-5	30,0	97,8	94,0
10022019	ecoTEC plus VM 35 CS/1-5	34,0	97,7	94,0
10022020	ecoTEC plus VMW 26 CS/1-5	24,7	97,0	94,0
10022021	ecoTEC plus VMW 26CS/1-5 Cfl (N-IT) WiFi	24,7	97,0	94,0
10022022	ecoTEC plus VMW 30 CS/1-5	30,0	97,8	94,0
10022023	ecoTEC plus VMW 30CS/1-5 Cfl (N-IT) WiFi	30,0	97,8	94,0



ELENCO APPARECCHI CONFORMI**Tabella A3**

Codice prodotto	CALDAIA A CONDENSAZIONE	P _{ncald} [kW]	η_s 100% P _n [%]	η_s Su PCS[%]
10022024	ecoTEC plus VMW 35 CS/1-5	34,0	97,7	94,0
10022025	ecoTEC plus VMW 35CS/1-5 Cfl (N-IT) WiFi	34,0	97,7	94,0
10024791	ecoTEC pro VMW 236/5-3 CM (H-IT)	23,0	98,0	94,0
10025186	ecoTEC plus VMI 26 CS/1-5	24,7	97,0	94,0
10025187	ecoTEC plus VMI 30 CS/1-5	30,0	97,8	94,0
10025188	ecoTEC plus VMI 35 CS/1-5	34,0	97,7	94,0
10026087	ecoTEC intro VMW 18/24 AS/1-1 (H-IT)	18,3	97,2	92,0
10026088	ecoTEC intro VMW 24/28 AS/1-1 (H-IT)	23,9	97,6	93,0
10026145	ecoTEC direct VMW 18/24 AS/1-1	18,3	97,2	92,0
10034554	ecoTEC pro VMW 236/5-3 CS (H-IT)	23,0	98,0	94,0
10034555	ecoTEC pro VMW 286/5-3 CS (H-IT)	24,0	98,0	94,0
10038406	ecoTEC direct VMW 24/28 AS/1-1	23,9	97,6	93,0
10047118	ecoTEC pure VMW 246/7-2 (H-IT) WiFi	24,8	97,0	92,0
20256400	ecoTEC pro VMW IT 236/5-3 H + WiFi	23,0	98,0	94,0
20256401	ecoTEC pro VMW IT 286/5-3 H + WiFi	24,0	98,0	94,0

